

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Ste-Anne-Des-Plaines
Étienne Bérard
139, Boul. Ste-Anne
Ste-Anne-des-Plaines, Québec
J0N 1H0
Tél.: (450) 478-0211

Certificat : **4529820**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-11-11
Projet client : Analyses en eau potable 2025
Bon de commande : non fourni
Chargé de projets : Safae El Oifi : 514-332-6001 #Conseiller expert
Adresse courriel : safae.eloifi@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 9022109	Nom du réseau : Réseau Normandie X0010126
Identification client : NA	Réseau MENV / TRE : X0010126
Nature : Eau potable	Région Adm. : 15
Nom du préleveur : Ousseynou Kama	Code lieu prél. : 0
Date de prélèvement: 2025-11-03	État à la réception : Conforme
Date de réception: 2025-11-04	Chlore résiduel libre : NA
Lieu du prélèvement : Normandie réseau	Chlore résiduel total : NA
Info. supplémentaires : NA	Chloramine : NA
	Résultat pH : 6.9
	Température à la réception (°C) : 8.4

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
Nitrites et nitrates EP	Oui	PC-EN-CHI-PON028			2025-11-05		LG
Résultat			<0.02	mg N/L			10.0
Turbidité	Oui	PC-EN-CHI-PON019			2025-11-04		LG
Résultat			7.3	UTN			5.0

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat :

Approuvé par :

Ulpq
Denis Shragin, M. Sc
Chimiste, Site de Québec



Avertissement Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.